



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Юсьвинского муниципального района
Коми – Пермского округа
Пермского края

16.01.2020

№ 11

Об утверждении примерного перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, закона Пермского края от 24 ноября 2006г. № 31-КЗ "Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае", руководствуясь Уставом Юсьвинского муниципального района, администрация Юсьвинского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Положение об утверждении примерного перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

1.2. Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

2. Рекомендовать на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края обеспечить индивидуальные жилые дома, находящиеся в их собственности, первичными средствами пожаротушения, согласно утвержденного перечня.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Мальцева И.Г., заведующего отдела по гражданской защите администрации Юсьвинского муниципального района.

Глава муниципального района –
глава администрации Юсьвинского
муниципального района



М.Н. Евсин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Юсьвинского муниципального района
от 16.01.2020 № 11

ПОЛОЖЕНИЕ
об утверждении примерного перечня первичных средств тушения
пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и
строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан на
территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 6 октября 2003г. № 131-03 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, закона Пермского края от 24 ноября 2006 г. № 31-КЗ "Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае", Устава Юсьвинского муниципального округа, в целях реализации первичных мер пожарной безопасности на территории Юсьвинского муниципального округа Пермского края.

1.2. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем Положении:

- первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения;
- пожаротушение - основные (главные) действия, направленные на спасение людей, имущества и на ликвидацию пожаров;
- пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества от пожаров;
- требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;
- меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности;
- противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;
- профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

- первичные средства пожаротушения - переносимые или перевозимые людьми средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития;

территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы);

II. Обеспечение объектов первичными средствами тушения пожаров

2.1. Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения производится в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" (раздел XIX "Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения").

2.2. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте (в помещении) осуществляется в соответствии с приложениями 1 и 2 к Постановлению Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, предельной площади помещения, а также класса пожара.

2.3. Выбор огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара. При значительных размерах возможных очагов пожара необходимо использовать передвижные огнетушители.

2.4. Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения осуществляется за счет средств собственников данных объектов.

2.5. Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии с требованиями инструкции по его эксплуатации.

2.6. При наличии нескольких помещений одной категории пожарной опасности, суммарная площадь которых не превышает предельную защищаемую площадь, размещение в этих помещениях огнетушителей осуществляется с учетом расстояния от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя.

2.7. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 метров для общественных зданий и сооружений, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, 40 метров - для помещений категории Г по взрывопожарной и пожарной опасности, 70 метров - для помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности.

2.8. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой.

2.9. Ответственный за пожарную безопасность объекта обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.

2.10. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.

2.11. Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками

пожаротушения, а также на прилегающей территории, не имеющей наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений) на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения должны оборудоваться пожарные щиты. Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются согласно приложению № 5, а комплектация немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению № 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме".

2.12. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
Юсьвинского муниципального района
от 16.01.2020 № 11

ПЕРЕЧЕНЬ
первичных средств пожаротушения и противопожарного
инвентаря для помещений и строений, находящихся в
собственности (пользовании) граждан на территории
Юсьвинского муниципального округа Пермского края

Наименование помещения, строения	Наименование первичных средств пожаротушения, их количество	Примечание
Квартира	Огнетушитель порошковый (углекислотный) емкостью не менее 2(5) литра в количестве не менее 1 единицы на 100 м ² общей площади помещений квартиры.	Собственник жилья приобретает и несет ответственность за содержание
	Отдельный кран (диаметр не менее 15 мм) на сети хозяйственно-питьевого водопровода со шлангом и распылителем (длина шланга должна обеспечить возможность подачи воды в любую точку квартиры).	В домах оборудованных в соответствии с п. 7.4.5 СП 54.13330.2011 «ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ» актуализированная редакция СНиП 31-01-2003 Жильцы несут ответственность за содержание.
Индивидуальный жилой (дачный) дом	Огнетушитель порошковый (углекислотный) емкостью не менее 2(5) литра в количестве не менее 1 единицы на 100 м ² общей площади помещений дома.	Собственник жилья приобретает и несет ответственность за содержание
Земельный участок, где расположен жилой (дачный) дом	Емкость (бочка) с водой объемом не менее 200 л	На время весенне-летнего пожароопасного периода. Собственник участка оборудует и несет ответственность за содержание.

Индивидуальный частный гараж	Огнетушитель порошковый емкостью не менее 5 литров в количестве не менее 1 единицы на 100 м² общей площади помещения. Покрывала для изоляции очага возгорания (хранятся в водонепроницаемом закрывающемся футляре) размером не менее 1 м² - 1 единица на 1 помещение. Ящик с песком (рекомендуемое 0,5 м³) с совковой лопатой - 1 единица на 1 помещение. Трос, буксирная тяга - 1 единица на 1 автомобиль.	Собственник участка приобретает и несет ответственность содержание
Вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки (бани, сараи, помещения для скота, птицы)	Огнетушитель порошковый емкостью не менее 5 литров в количестве не менее 1 единицы на 100 м² защищаемой площади помещений.	Собственник помещений приобретает и несет ответственность за содержание.
Помещения общественного или иного назначения, связанные с индивидуальной трудовой деятельностью, размещаемые на территории частных земельных владений	По нормам Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме".	Приобретается за счет владельцев.